



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
m. st. Warszawy

Warszawa, dn. 2010-07-15

MZ 5580/4807/10

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole ustaleń z dokonanych czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 22.06.2010 roku, przez kpt. mgr inż. Wojciecha Gacka – specjalistę ds. kontrolno – rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy w budynku Teatru Żydowskiego przy Placu Grzybowskiem 12/16 w Warszawie

n a k a z u j e s i ę

Teatrowi Żydowskiemu im. Estery Racheli i Idy Kamińskich przy Placu Grzybowskiem 12/16 w Warszawie wykonanie w ustalonym terminie w budynku Teatru Żydowskiego 12/16 w Warszawie, wykonanie niżej wymienionego obowiązku:

1. Usunąć z dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, na drugim piętrze teatru, wszystkie materiały palne tj. szafy drewniane oraz metalowe, które zawężają szerokość tych dróg poniżej wartości określonych w przepisach techniczno - budowlanych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1, pkt 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Uzasadnienie

W czasie kontroli stwierdzono na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, na drugim piętrze teatru, składowane są materiały palne tj. szafy drewniane oraz metalowe, które zawężają szerokość tych dróg poniżej wartości określonych w przepisach techniczno - budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami składowanie na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji materiałów palnych lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość poniżej wartości określonych w przepisach techniczno – budowlanych, jest zabronione. Fakt składowania na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji materiałów palnych w przypadku powstania pożaru może doprowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania ognia i zadymienia dróg ewakuacyjnych oraz ograniczy lub uniemożliwi ewakuację ludzi z budynku.

Decyzji ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego nadaje się na podstawie art. 108 KPA rygor natychmiastowej wykonalności.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 00 – 622 Warszawa, ul. Polna 1, wniesione za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Otrzymuje:

Teatr Żydowski im. Estery Racheli
i Idy Kamińskich
Plac Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

brg. mgr inż. Mariusz Wójcicki

2010-07-15

400-1



Potwierdzam odbiór

MZ 5580/4807/10

- przesyłki poleconej
- przesyłki listowej
- z zadeklarowaną wartością
- paczki pocztowej
- przesyłki pobraniowej
- kwoty przekazu

Nr nadawczy 1607/1010/1 gr
 Zadeklarowana wartość zł gr
 Masa kg g
 Kwota pobrania zł gr
 Kwota przekazu zł gr

Datownik placówki nadawczej

Teatr Żydowski im. Estery
 Racheli i Idy Kamińskich
 pl. Grzybowski 12/16
 00-104 Warszawa

Teatr Żydowski
 im. Estery Racheli i Idy Kamińskich
 00-104 Warszawa, pl. Grzybowski 12
 tel. 022 620-62-81, 022 620-49-54

dn. 2010-07-27
 Renata Pasanik
 podpis odbiorcy

PP SA, nr 24

Poczta  Polska