



**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
m. st. Warszawy**

Warszawa, dn. 2010 -08- 0 5

MZ 5580/5474/10

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole ustaleń z dokonanych czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 22.06.2010 roku, przez kpt. mgr inż. Wojciecha Gacka – specjalistę ds. kontrolno – rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy w Teatrze Żydowskim przy Placu Grzybowskim 12/16 w Warszawie

n a k a z u j e s i ę

Teatrowi Żydowskiemu im. Estery Racheli i Idy Kamińskich przy Placu Grzybowskim 12/16 w Warszawie wykonanie w ustalonym terminie w Teatrze Żydowskim przy Placu Grzybowskim 12/16 w Warszawie niżej wymienionego obowiązku:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1	2	3
1.	Doprowadzić drogę pożarową do Teatru Żydowskiego w sposób zapewniający: nie występowanie pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku stałych elementów zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewów o wysokości przekraczającej 3m, uniemożliwiających dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych, lub zastosować rozwiązania zamienne, w odniesieniu do w/w wymagań w przypadku braku możliwości ich realizacji w pełnym zakresie, uzgodnionych z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. Podstawa prawna: § 12 ust. 2 oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Uzasadnienie: Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono, że do budynku Teatru Żydowskiego o wysokości wynoszącej 14,06m, klasyfikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, istnieje dojazd pożarowy ulicą Plac Grzybowski, która przebiega wzdłuż jego dłuższego boku, oddalona jest od obiektu w granicach 5m – 15m a jej szerokość wynosi ponad 4m. Pomiędzy przedmiotową drogą a budynkiem występują liczne drzewa, które swoimi koronami zasłaniają budynek. Po dokonanych rozpoznaniu operacyjnym przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą PSP stwierdzono, że występujące tam liczne drzewa pomiędzy drogą pożarową a zewnętrzną ścianą budynku, mogą ograniczyć w znaczny sposób działania ratowniczo – gaśnicze przy użyciu drabiny mechanicznej oraz podnośnika hydraulicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3m uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.	31.12.2011r.

Brak możliwości odpowiedniego dostępu do budynku zasłoniętego w znacznym stopniu koronami drzew w przypadku powstania pożaru wpłynie na opóźnienie czasu podjęcia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych, utrudni prowadzenie ewakuacji z budynku, co stanowi realne zagrożenie dla osób przebywających w budynku oraz może być przyczyną znacznych strat materialnych. Ponadto, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. nr 178, poz. 1380) odpowiedzialny za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym przygotowania obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej jest właściciel budynku. Zatem to także do właściciela budynku należy inicjatywa mająca na celu porozumienie cywilno – prawne z właścicielem terenu otaczającego budynek i innymi podmiotami w zakresie zapewnienia odpowiednich parametrów dla drogi pożarowej.	
---	--

P o u c z e n i e

Obowiązek określony w niniejszej decyzji, zgodnie z § 13 ust.4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy spełnienie wymagań dot. drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 00 – 622 Warszawa, ul. Polna 1, wniesione za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1 w terminie 14 dni od jej doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica
ZASTĘPCA KOMENDANTA

Otrzymuje:

Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskich
Plac Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa

2018.05.04

Potwierdzam odbiór

MZ 5580/5474/10

Przebieg choroby

przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością

paczki pocztowej

przesyłki pobraniowej

kwoty przekazu

przesyłki

nr nadawczy 10821941

Zadeklarowana wartość zł gr

Masa kg g

Kwota pobrania zł gr

Kwota przekazu zł gr

Datownik placówki nadawczej

nadanej do - podać dokładny adres przeznaczenia

Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskich

Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskich

pl. Grzybowski 12/16

00-104 Warszawa

dn. 2010-06-20 r.

PP S.A. nr 24

zaczynym

óżnienie

wadzenie

vających

ochronie

zialny za

w tym

iczej jest

niejatywa

m terenu

pewnienia



Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2007 r. w sprawie rozporządzenia Ministra

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w szczególnie uzasadnionych przypadkach

gdy spełnienie wymagań dot. drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na

lokalne uwarunkowania, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych

z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią

niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej, 00 – 622 Warszawa, ul. Polna 1, wniesione za pośrednictwem

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, ul. Polna 1 w terminie 14 dni

od jej doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI

Państwowej Straży Pożarnej

z up.

st. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica

ZASTĘPCA KOMENDANTA

Otrzymuje:

Teatr Żydowski im. Estery Racheli i Idy Kamińskich

Plac Grzybowski 12/16

00-104 Warszawa

2010 07 04